



FICHE DE RECEPTION D'UNE RESERVE NATURELLE OU ARTIFICIELLE 1/2

COMMUNE :

DATE :

N° de voie :

Face au :

Réception réalisée par :

RAPPEL SECURITE

Les agents intervenants sur la voie publique doivent respecter les règles de sécurité notamment le respect des points de sécurité ainsi que des mesures de protection :

- Port de la tenue F1 durant la visite,
- Port de gilets haute visibilité et mise en place d'un balisage à l'aide de cônes de Lübeck si besoin,
- Utilisation des feux de détresse ou avertisseur lumineux chaque fois que le stationnement sera susceptible de présenter un danger pour les intervenants (en ville et sur les grands axes),
- Ports des gants obligatoires,
- Respecter les principes «Gestes et Postures».
- Chute à l'eau : rester suffisamment éloigné des berges,

Pour toute mise en aspiration, il convient de porter la tenue de feu, le casque, les gants et d'utiliser des lances sur trépied ou fixées.

Voie :	<input type="checkbox"/> Route ou trottoir bitumé	• ou •
	<input type="checkbox"/> Chemin carrossable engins lourds	
	<input type="checkbox"/> Autres	

Domaine :	<input type="checkbox"/> Public	
	<input type="checkbox"/> Terrain privé	

Aménagements :	<input type="checkbox"/> Aire d'aspiration aménagée	• • • •	
	<input type="checkbox"/> 12 m ² (motopompe)		<input type="checkbox"/> 32 m ² (fourgon)
	<input type="checkbox"/> Réserve signalée par un panneau		<input type="checkbox"/> Butoir
	<input type="checkbox"/> Hauteur d'aspiration inférieure à 6 mètres (corps de pompe-surface de l'eau)		
	Voie en cul de sac <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
	<input type="checkbox"/> Aire de retournement aménagée		
	<input type="checkbox"/> Aire de retournement non-aménagée ou insuffisante		
	<input type="checkbox"/> Colonne d'aspiration fixe de 100 mm au nombre de :		
	<input type="checkbox"/> Puisard d'aspiration		



FICHE DE RECEPTION D'UNE RESERVE NATURELLE OU ARTIFICIELLE 2/2

Type de réserve :	<input type="checkbox"/> Bâche	<input type="checkbox"/> Citerne souple
<input type="checkbox"/> Réserve enterrée	<input type="checkbox"/> Etang, lac	<input type="checkbox"/> Autres, préciser :

Capacité de la réserve :	Volume	m ³
<input type="checkbox"/> estimation approximative	<input type="checkbox"/> sur certificat du maître d'ouvrage (à joindre)	

Réserve réalimentée :	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	<input type="checkbox"/> Par une conduite
	<input type="checkbox"/> Par une source
	<input type="checkbox"/> Autre réalimentation, préciser :
	Débit de réalimentation : m ³ /h
	<input type="checkbox"/> Estimation approximative
	<input type="checkbox"/> Sur certificat du maître d'ouvrage (à joindre)

Observations :
